

**Agence Régionale de Santé  
Délégation départementale des Hauts de Seine**

**Préfecture des Hauts-de-Seine**

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : GARCHES  
au cours du mois de novembre 2023**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

| Paramètres                          | Référence de qualité minimale | Référence de qualité maximale                                      | Unité                  |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|
| Escherichia coli /100ml - MF        | -                             | 0  | n/(100mL)              |
| Entérocoques /100ml-MS              | -                             | 0  | n/(100mL)              |
| Bactéries coliformes /100ml-MS      | -                             | 0  | n/(100mL)              |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | -                             | 0  | n/(100mL)              |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h  | -                             | variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle | n/mL                   |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h  | -                             | variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle | n/mL                   |
| Chlore libre (1)                    | 0.05                          | -  | mg(Cl <sub>2</sub> )/L |
| Chlore total (1)                    | 0.05                          | -  | mg(Cl <sub>2</sub> )/L |
| Aluminium total µg/l (2)            | -                             | 200  | µg/L                   |
| Fer total (2)                       | -                             | 200  | µg/L                   |
| Ammonium (en NH <sub>4</sub> )      | -                             | 0,1  | mg/L                   |
| pH                                  | 6,5                           | 9  | unité pH               |
| Conductivité à 25°C                 | 200                           | 1100   | µS/cm                  |
| Température de l'eau                | -                             | 25   | °C                     |
| Turbidité néphélométrique NFU       | -                             | 2  | NFU                    |

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : GARCHES**

**3 prélèvements ont été réalisés**

|                                      |          |   |          |
|--------------------------------------|----------|---|----------|
| Dépassement des limites de qualité : | <b>0</b> | Dépassement des références de qualité : | <b>0</b> |
|--------------------------------------|----------|---|----------|

**Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE****dans la commune de : GARCHES au cours du mois de novembre 2023***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

| Date     | Lieu de prélèvement | Adresse                       | Résultat | Unité     |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 08/11/23 | S2 PISCINE          | CUISINE DU PERSONNEL          | 0,00     | n/(100mL) |
| 08/11/23 | S1 MAIRIE           | 2 AVENUE DU MARECHAL LECLERC  | 0,00     | n/(100mL) |
| 28/11/23 | S1 RESIDENCE ISIS   | ROBINET TOILETTES GAUCHE APRE | 0,00     | n/(100mL) |

**Nombre d'analyses : 3****Entérocoques**

| Date     | Lieu de prélèvement | Adresse                       | Résultat | Unité     |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 08/11/23 | S2 PISCINE          | CUISINE DU PERSONNEL          | 0,00     | n/(100mL) |
| 08/11/23 | S1 MAIRIE           | 2 AVENUE DU MARECHAL LECLERC  | 0,00     | n/(100mL) |
| 28/11/23 | S1 RESIDENCE ISIS   | ROBINET TOILETTES GAUCHE APRE | 0,00     | n/(100mL) |

**Nombre d'analyses : 3****Bactéries coliformes**

| Date     | Lieu de prélèvement | Adresse                       | Résultat | Unité     |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 08/11/23 | S2 PISCINE          | CUISINE DU PERSONNEL          | 0,00     | n/(100mL) |
| 08/11/23 | S1 MAIRIE           | 2 AVENUE DU MARECHAL LECLERC  | 0,00     | n/(100mL) |
| 28/11/23 | S1 RESIDENCE ISIS   | ROBINET TOILETTES GAUCHE APRE | 0,00     | n/(100mL) |

**Nombre d'analyses : 3****Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

| Date     | Lieu de prélèvement | Adresse                       | Résultat | Unité     |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 08/11/23 | S2 PISCINE          | CUISINE DU PERSONNEL          | 0,00     | n/(100mL) |
| 08/11/23 | S1 MAIRIE           | 2 AVENUE DU MARECHAL LECLERC  | 0,00     | n/(100mL) |
| 28/11/23 | S1 RESIDENCE ISIS   | ROBINET TOILETTES GAUCHE APRE | 0,00     | n/(100mL) |

**Nombre d'analyses : 3****Germes à 22°C**

| Date     | Lieu de prélèvement | Adresse                       | Résultat | Unité |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------|-------|
| 08/11/23 | S2 PISCINE          | CUISINE DU PERSONNEL          | 0,00     | n/mL  |
| 08/11/23 | S1 MAIRIE           | 2 AVENUE DU MARECHAL LECLERC  | 0,00     | n/mL  |
| 28/11/23 | S1 RESIDENCE ISIS   | ROBINET TOILETTES GAUCHE APRE | 2,00     | n/mL  |

**Nombre d'analyses : 3****Germes à 37°C**

| Date     | Lieu de prélèvement | Adresse                       | Résultat | Unité |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------|-------|
| 08/11/23 | S2 PISCINE          | CUISINE DU PERSONNEL          | 10,00    | n/mL  |
| 08/11/23 | S1 MAIRIE           | 2 AVENUE DU MARECHAL LECLERC  | 3,00     | n/mL  |
| 28/11/23 | S1 RESIDENCE ISIS   | ROBINET TOILETTES GAUCHE APRE | 7,00     | n/mL  |

**Nombre d'analyses : 3**

**Chlore libre**

| Date     | Lieu de prélèvement | Adresse                       | Résultat | Unité                  |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| 08/11/23 | S2 PISCINE          | CUISINE DU PERSONNEL          | 0,46     | mg(Cl <sub>2</sub> )/L |
| 08/11/23 | S1 MAIRIE           | 2 AVENUE DU MARECHAL LECLERC  | 0,23     | mg(Cl <sub>2</sub> )/L |
| 28/11/23 | S1 RESIDENCE ISIS   | ROBINET TOILETTES GAUCHE APRE | 0,37     | mg(Cl <sub>2</sub> )/L |

Nombre d'analyses : 3

**Chlore total**

| Date     | Lieu de prélèvement | Adresse                       | Résultat | Unité                  |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| 08/11/23 | S2 PISCINE          | CUISINE DU PERSONNEL          | 0,56     | mg(Cl <sub>2</sub> )/L |
| 08/11/23 | S1 MAIRIE           | 2 AVENUE DU MARECHAL LECLERC  | 0,43     | mg(Cl <sub>2</sub> )/L |
| 28/11/23 | S1 RESIDENCE ISIS   | ROBINET TOILETTES GAUCHE APRE | 0,52     | mg(Cl <sub>2</sub> )/L |

Nombre d'analyses : 3

**Ammonium**

| Date     | Lieu de prélèvement | Adresse                       | Résultat | Unité |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------|-------|
| 08/11/23 | S2 PISCINE          | CUISINE DU PERSONNEL          | 0,00     | mg/L  |
| 08/11/23 | S1 MAIRIE           | 2 AVENUE DU MARECHAL LECLERC  | 0,00     | mg/L  |
| 28/11/23 | S1 RESIDENCE ISIS   | ROBINET TOILETTES GAUCHE APRE | 0,00     | mg/L  |

Nombre d'analyses : 3

**pH**

| Date     | Lieu de prélèvement | Adresse                       | Résultat | Unité    |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 08/11/23 | S2 PISCINE          | CUISINE DU PERSONNEL          | 7,60     | unité pH |
| 08/11/23 | S2 PISCINE          | CUISINE DU PERSONNEL          | 7,90     | unité pH |
| 08/11/23 | S1 MAIRIE           | 2 AVENUE DU MARECHAL LECLERC  | 7,60     | unité pH |
| 08/11/23 | S1 MAIRIE           | 2 AVENUE DU MARECHAL LECLERC  | 7,98     | unité pH |
| 28/11/23 | S1 RESIDENCE ISIS   | ROBINET TOILETTES GAUCHE APRE | 8,07     | unité pH |
| 28/11/23 | S1 RESIDENCE ISIS   | ROBINET TOILETTES GAUCHE APRE | 7,70     | unité pH |

Nombre d'analyses : 6

**Conductivité**

| Date     | Lieu de prélèvement | Adresse                       | Résultat | Unité |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------|-------|
| 08/11/23 | S2 PISCINE          | CUISINE DU PERSONNEL          | 637,00   | µS/cm |
| 08/11/23 | S1 MAIRIE           | 2 AVENUE DU MARECHAL LECLERC  | 628,00   | µS/cm |
| 28/11/23 | S1 RESIDENCE ISIS   | ROBINET TOILETTES GAUCHE APRE | 631,00   | µS/cm |

Nombre d'analyses : 3

**Température**

| Date     | Lieu de prélèvement | Adresse                       | Résultat | Unité |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------|-------|
| 08/11/23 | S2 PISCINE          | CUISINE DU PERSONNEL          | 23,60    | °C    |
| 08/11/23 | S1 MAIRIE           | 2 AVENUE DU MARECHAL LECLERC  | 15,30    | °C    |
| 28/11/23 | S1 RESIDENCE ISIS   | ROBINET TOILETTES GAUCHE APRE | 13,30    | °C    |

Nombre d'analyses : 3

**Turbidité**

| Date     | Lieu de prélèvement | Adresse                       | Résultat | Unité |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------|-------|
| 08/11/23 | S2 PISCINE          | CUISINE DU PERSONNEL          | 0,00     | NFU   |
| 08/11/23 | S1 MAIRIE           | 2 AVENUE DU MARECHAL LECLERC  | 0,14     | NFU   |
| 28/11/23 | S1 RESIDENCE ISIS   | ROBINET TOILETTES GAUCHE APRE | 0,11     | NFU   |

Nombre d'analyses : 3